

๒.๕-๗-๑ ๑) สำเนาหนังสือ ที่ กสท ขต. (น)(๐๐๓)/
๑๐๙๔ เรื่อง เสนอลงนามในสัญญาเช่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุนทรียภาพ
ลำดับที่ D-๕-๒๓ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๗ หน้า ๑๐๗

๓) สำเนาหนังสือเรื่อง แจ้งผลการทดสอบ
ตัวอย่างน้ำที่ ทส ๐๒๐๕ (๒) / ๕๓๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๖

๒๕-๗-๑(๓)

เลขที่	๑๑๙๕
วันที่	๘/๗/๒๕



ที่ ทส ๐๒๐๕(๒) / ๕๓๕

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลำปาง
๑๓ ถ.ป่าขาม ๑ ต.หัวเวียง อ.เมือง
จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๕

กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๙๑๐/๙๔๗
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลำปางตรวจสอบความสะอาดด้านแบคทีเรียของระบบประปาภายในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ได้เข้าไปเก็บตัวอย่าง
น้ำจำนวน ๕ จุดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปทดสอบแล้ว

บัดนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลำปาง ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว รายละเอียดผลการ
ทดสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการทดสอบไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำทั้ง ๕
ตัวอย่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการ

☒ ส่งไปตรวจ

☐ ส่งไปตรวจ

☒ เก็บตัวอย่าง

☐ อื่นๆ

(นายสุพริ้ง ถัดคาชาพร)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลำปาง

ความเห็นของผู้ตรวจการ

☐ ครบ

☐ ขาดบางส่วน

☒ เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน

☐ อื่นๆ

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๒๐๑ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๗๒๐๗

(นางสาวมุกดา สิตตานุชิต)

รายงานผลการทดสอบ
เลขที่ 370 / 2556 หน้าที่ 1 ของ 1

	ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง 13 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5422-7201 ต่อ 17 โทรสาร 0-5422-7207
---	--

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ที่อยู่: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 268 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง

อ้างถึงใบรับ / ส่งตัวอย่างเลขที่ 213 / 2556


วันที่รับตัวอย่าง: 1 ก.ค. 2556

วันที่ทดสอบตัวอย่าง: 1 - 5 ก.ค. 2556

Lab sample ID	ประเภทตัวอย่าง	สภาพตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ							
				ตะกั่ว (ug/l)	โครเมียม (ug/l)	แคดเมียม (ug/l)	สารหนู (ug/l)	ปรอท (ug/l)	Total coliform Bacteria (MPN/100ml)	Fecal coliform Bacteria (MPN/100ml)	
5607010673	น้ำประปา	ใส ไม่มีสี	เครื่องกรองน้ำหอพักนักศึกษา ก.	-	-	-	-	-	< 2	< 2	
5607010674	น้ำประปา	ใส ไม่มีสี	เครื่องกรองน้ำหอพักนักศึกษา ข.	-	-	-	-	-	< 2	< 2	
5607010675	น้ำประปา	ใส ไม่มีสี	เครื่องกรองน้ำอาคารอนุสรณ์ผดุงครรภ์	-	-	-	-	-	< 2	< 2	
5607010676	น้ำประปา	ใส ไม่มีสี	เครื่องกรองน้ำอาคารนวมงคล	-	-	-	-	-	< 2	< 2	
5607010677	น้ำประปา	ใส ไม่มีสี	เครื่องกรองน้ำหอพักนักศึกษาชาย	-	-	-	-	-	< 2	< 2	

หมายเหตุ : 1. ND หมายถึง NOT DETECTED (ตรวจไม่พบ) ; > หมายถึง มากกว่า ; < หมายถึง น้อยกว่า ; - หมายถึง ไม่ได้ทดสอบ

ลงชื่อ


 (นางสาวชาลิณี วัฒนวรรณะ)

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 5 ก.ค. 2556